

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Гусельки» г. Волгодонска
3473360, г. Волгодонск,
ул. Пионерская 173
тел. (8639) 27-13-81, 27-14-85
e-mail: guselki.86@mail.ru
ОКПО 24197510, ОГРН 1026101935958
ИНН/КПП 6143025702/614301001

Начальнику ОНД и ПР по
г.Волгодонску УНД И ПР ГУ
МЧС России по Ростовской
области майору внутренней
службы Авдееву Д.С.

№ 98
на № _____ от 28.04.2021

Информация об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений Представление 100-52-2021/4 от 31.03.2021г. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска, расположенного по адресу: пер.М.Козлова 35/152.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем детского сада «Гусельки» не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Пункт 3. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	02.08.2021	Обучение пройдено Протокол №1 от 16.04.2021
2.	Отсутствует график проведения занятий по повторному	Статьи 3, 4, 151 Федерального закона РФ №123-	02.08.2021	График составлен. Утвержден



	противопожарному инструктажу.	ФЗ; пункт 23 II-го раздела приложения (НПБ) к приказу МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 - регистрационный номер в Минюсте 10938 от 21.01.2008 года.		приказом по ДОУ № 278 от 30.12.2020г.
3.	На объекте защиты проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.	Пункт 16, подпункт о. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	Письмо ИП Гаевому о предоставлении нормативной документации исх.№82 от 02.04.2021г. исх.№95 от 23.04.2021г.
4.	В учреждении не назначен приказом руководителя ответственный за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики, прошедший обучение на специализированных курсах.	Подпункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 151, Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 1.3.2, п. 1.4 РД 009-01-96 от 25.09.1996г.	02.08.2021	Выполнен. Приказ №280 от 30.12.2020г.
5.	Руководителем детского сада «Гусельки» не организована проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной	Пункт 42. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	Комерческие предложения ООО «ПОЖ Союз» от 18.03.2021г.

	сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
6.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 43. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	02.08.2021	Выполнен. Акт от 01.04.2021г. ООО «ПОЖ Союз»
7.	Руководитель детского сада «Гусельки» не обеспечил наличие на объекте защиты технической документации на систему противопожарной защиты (технических средств) молниезащиты.	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	Выполнен. Паспорт молниезащиты здания МБДОУ ДС «Ласточка» в ввод в эксплуатацию 2010г.
8.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.08.2021	Выполнено.

	противопожарной защиты.	(утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)		
9.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	02.08.2021	Письмо ИП Гаевому о предоставлении нормативной документации исх.№82 от 02.04.2021г. исх.№95 от 23.04.2021г.
10.	На объекте защиты отсутствует утвержденный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	Выполнено. Регламент составлен, утвержден Приказ № 279 от 30.12.2020г.

Заведующий МБДОУ ДС
«Гусельки» г.Волгодонска



М.Н.Шаповалова