



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. тел: Секретарь: (863) 240-67-66

факс: (863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

E-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 30/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Гусельки» г. Волгодонска,

Заведующему Шаповаловой Марии Николаевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 30 от 17.02.2021 года, ч.4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая выездная проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Авдеевым Д.С. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гусельки» г. Волгодонска, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 35/152.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с заведующим МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповаловой М.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителем детского сада «Гусельки» не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Пункт 3. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	02.08.2021	
2.	Отсутствует график проведения занятий по повторному противопожарному инструктажу.	Статьи 3, 4, 151 Федерального закона РФ №123-ФЗ; пункт 23 II-го раздела приложения (НПБ) к приказу МЧС РФ от 12.12.2007 года №645 – регистрационный номер в Минюсте 10938 от 21.01.2008 года.	02.08.2021	
3.	На объекте защиты проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.	Пункт 16, подпункт о. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	
4.	В учреждении не назначен приказом руководителя ответственный за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики, прошедший обучение на специализированных курсах.	Подпункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 151, Федерального закона РФ №123-ФЗ; п. 1.3.2, п. 1.4 РД 009-01-96 от 25.09.1996г.	02.08.2021	
5.	Руководителем детского сада «Гусельки» не организована проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации,	Пункт 42. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	

	автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
6.	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 43. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	02.08.2021	
7.	Руководитель детского сада «Гусельки» не обеспечил наличие на объекте защиты технической документации на систему противопожарной защиты (технических средств) молниезащиты.	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	
8.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	02.08.2021	2
9.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	02.08.2021	
10.	На объекте защиты отсутствует утвержденный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, составленный с учетом требований технической документации изготовителя технических средств,	Пункт 54. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	02.08.2021	

функционирующих в составе систем.			
-----------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы



Авдеев Д.С.

(подпись) м.л.п.

«26» марта 2021г

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«26» 03 2021 г.

Заведующий Школы №10

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору