



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003. Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66.
Факс: (863) 280-86-89. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

Почтовый адрес: ул. Гагарина, 16, г. Волгодонск, 347380. Телефоны: (8639) 26-51-48, (8639) 26-61-48.

Факс: (8639) 26-51-48. E-mail: logpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 22 » июня 2021 г.
(дата составления акта)

город Волгодонск
(место составления акта)

10 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 58

По адресу/адресам: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 142а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 58 от 24.05.2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Гусельки» г. Волгодонска, детского дошкольного учреждения
(категория риска – чрезвычайно высокий).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«----» ----- 20--- г. с --- час. --- мин. до --- час. --- мин. Продолжительность -----

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Волгодонску УНД и ПРГУ МЧС России по РО

(наименование органа государственного контроля (надзора), или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска

Шаповалова Марина Николаевна 26.06.2021 года в 16 часов 20 минут

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Недайводин Владимир Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена само регулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479).	Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.;
2.	Сигны эвакуации, вывешенные на объекте защиты, изготовлены и выполнены на основе фотолюминесцентных материалов, у которых срок годности истек. Срок годности фотолюминесцентного материала 5 лет; (п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; пункт 6.2.7, пункт 7.8 ГОСТ 2.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».)	Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.;
3.	Внутренняя пожарная лестница 3-го типа ведущая со второго этажа детского сада, выполненная из негорючих материалов, размещена менее 1 метра до проекции оконных проемов. ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы	Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.;

	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
4.	На лестницах 3-го типа высота ограждений марша лестницы 0.90 мм, что не соответствует требованиям пожарной безопасности. (п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г; п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479).	Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.;
5.	Защитное покрытие от коррозии на наружных пожарных лестниц 3 типа, ведущей со второго этажа детского сада непосредственно наружу имеет видимые дефекты (растрескивание, сколы). Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 5.5. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные	Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.;
6.	Не предоставлен график и акты по очистке воздуховодов систем вентиляции (п.43, п.124 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020года)	Заведующий МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24.05.2021 года № 58.
2. Предписание № 58/1/1 от 22.06.2021г.

муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 24.05.2021 года № 58.

2. Предписание № 58/1/1 от 22.06.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы



Недайводин В.Г.

« 22 » июня 2021 г

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Мещеряков А.И. Заведующий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



« 22 » июня 2021 г.