

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Гусельки» г. Волгодонска
3473360, г. Волгодонск,
ул. Пионерская 173
тел. (8639) 27-13-81, 27-14-85
e-mail: guselki.86@mail.ru
ОКПО 24197510, ОГРН 1026101935958
ИНН/КПП 6143025702/614301001

14.07.2021 № 180
на № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР по
г.Волгодонску УНД и
ПРГУ МЧС России по
Ростовской области

майору внутренней
службы

Авдееву Д.С.

Информация об устранении причин и условий, способствующих
совершению административных правонарушений. Представление 100-
1182021/4 от 23. 06. 2021 г. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	выполнение
1	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв.Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г.№1479)	Производятся расчеты с ООО «Пожсоюз»
2	На Планы эвакуации, вывешены на объекте защиты, изготовлены и выполнены на основе фотолюминесцентных материалов,	Выполнено.

	у которых срок годности истек. Срок годности фотолюминесцентных материалов 5 лет (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г.№1479 (ред. От 31.12.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 6.2.7, пункт 7.8 ГОСТ 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные.Требования и методы контроля»)	
3	Наружная пожарная лестница 3-го типа ведущая со второго этажа детского сада, выполненная из негорючих материалов, размещена менее 1 метра до проекции оконных проемов. Ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Получены коммерческие предложения, подана заявка на формирование бюджета на 2022 год.
4	На лестницах 3-го типа высота ограждений марша лестницы 0.90 мм, что не соответствует требованиям пожарной безопасности. (п.4 ст.4 ФЗ №123-от 22.08.2008); п.6.30*СНиП 21-01-97*; П.4.4.2 сп 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.;не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г. п.17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г.№1479)	Получены коммерческие предложения, подана заявка на формирование бюджета на 2022 год.
5	Защитное покрытие от коррозий на наружных пожарных лестницах 3 типа, ведущей со второго этажа детского сада непосредственно наружу имеет	Получены коммерческие предложения, подана заявка на формирование бюджета на 2022 год.

	видимые дефекты (растрескивание, сколы). Пункт 13. « Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479). Пункт 5.5 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные»	
6	Не предоставлен график и акты по очистке воздухопроводов систем вентиляции (п.43, п.124 Правила противопожарного режима в РФ (от 16.09.2020 г.№1479)	выполнено

Приложение:

1. Расчеты с обоснованием затрат для устранения нарушений по предписаниям ОНД и ПР на 1 л. в 1 экз.
2. Коммерческое предложение на 3л. в 1 экз.
3. Акт периодической очистки вентиляции 1 л. в 1 экз.
4. Копия плана эвакуации людей при пожаре на 1 л в 1 экз.

Заведующий МБДОУ ДС

«Гусельки» г.Волгодонска

 М.Н.Шаповалова