

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел. (863) 240-67-66, E-Mail: [gumchсро\\_rnd@mail.ru](mailto:gumchсро_rnd@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: [logpn\\_rnd@mail.ru](mailto:logpn_rnd@mail.ru) «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 58/1/1**

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Гусельки» г. Волгодонска, детскому дошкольному учреждению (категория риска – чрезвычайно высокий).

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 61 от 24.05.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «14» июня 2021 года и 22.06.2021 проведена плановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гусельки» г. Волгодонска, детского дошкольного учреждения по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 142а,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова М.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о воз-	пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	04.04.2022г	

	<p>возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>			
2.	<p>Планы эвакуации, вывешенные на объекте защиты, изготовлены и выполнены на основе фотолюминесцентных материалов, у которых срок годности истек. Срок годности фотолюминесцентного материала 5 лет;</p>	<p>п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; пункт 6.2.7, пункт 7.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».</p>	04.04.2022г	
3.	<p>Наружная пожарная лестница 3-го типа ведущая со второго этажа детского сада, выполненная из негорючих материалов, размещена менее 1 метра до проекции оконных проемов.</p>	<p>ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.7. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	04.04.2022г	
4.	<p>На лестницах 3-го типа высота ограждений марша лестницы 0.90 мм, что не соответствует требованиям пожарной безопасности.</p>	<p>п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНИП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г; п. 17 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.</p>	04.04.2022г	
5.	<p>Защитное покрытие от коррозий на наружных пожарных лестниц 3 типа, ведущей со второго этажа</p>	<p>Пункт 13. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	04.04.2022г	

	детского сада непосредственно наружу имеет видимые дефекты (растрескивание, сколы).	(утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Пункт 5.5. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные		
6.	Не предоставлен график и акты по очистке воздухо-водов систем вентиляции.	п.43, п.124 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020года	04.04.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по г. Волгодонску УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы

« 22 » июня 2021г.



Недайводин В.Г.

Предписание для исполнения получил:

Мещеряков  
(подпись)

« 22 » июня 2021 г.

Заведующий  
Мещеряков В.В.  
(должность, фамилия, инициалы)